

Éléments de réponse n° N 2 aux questions des architectes

Référence : 001/2024

Page 1 sur 2

N°	Question	Réponse
	vives et autres salles de réunions demandées dans le tableau de surfaces des différents niveaux ?	Pour la consistance des locaux, les architectes sont priés de se conformer au tableau de surfaces.
23	Vu l'importance du projet et sa complexité et vu que le dépôt prévu le 10 juin, 6 jours avant l'Aid, Nous vous prions de nous accorder un délai supplémentaire pour pouvoir finaliser une proposition à la hauteur du projet.	Un délai supplémentaire de 15 jours sera accordé pour la remise des offres. Un avis de report sera publié dans ce sens.
24	Le programme, page 6, stipule que le parking soit relié directement au noyau commun. Le bâtiment étant un ERP-IGH, Selon la réglementation SI, le volume IGH ne doit pas être lié au parc stationnement. A éclaircir SVP	La conception architecturale doit assurer la liaison entre le noyau de circulation et les locaux des sous-sols. Les mesures de sécurité contre les risques d'incendie et de panique vont être étudiées ultérieurement.
25	Les toilettes PMR doivent-elles être prévues à chaque niveau ?	Il est recommandé de prévoir les sanitaires PMR au niveau des blocs sanitaires des étages, à raison d'une cabine de toilette par niveau.
26	Le RDC indépendant du Pole LCC ne dispose pas de bloc s., un accès au bloc du noyaux commun est-il envisageable ?	Prévoir un bloc sanitaire pour le public (3 cabines H/F et PMR), au sein du RDC indépendant.
27	Quels impératifs d'ordre urbanistiques devons-nous prendre en compte ?	Les dispositions urbanistiques fournies : COS, CES, hauteur ainsi que les reculs sont à respecter.
29	-Prière de nous fournir une précision sur les reculs latéraux et au fond de parcelle, l'information n'est contenue dans la note de renseignement ?	Se référer aux éléments de réponse n° 1 - déjà publiés.